



MUNICIPALIDAD DE UPALA
ACUEDUCTO MUNICIPAL
CERTIFICACION:

ACUEDUCTO - OFICIO N°082
UPALA, ALAJUELA 16 de Setiembre de 2021

Disponibilidad para instalar Servicio de Agua Potable

El suscrito Jorge Mike Zamora López en calidad de administrador del acueducto Municipal, hago constar que en la propiedad ubicada Distrito 1 cantón 13 Upala de la provincia de Alajuela, con un área de 8115 m² cuyo número de plano catastrado corresponde al A-2187020-2020 y registrada actualmente a nombre de Municipalidad de Upala cédula 3014042077 **cuenta con disponibilidad (Fte calle) para instalar el servicio de agua que brinda este municipio.**

La vigencia de este documento es de 6 meses a partir de la fecha de emisión.

Nota: según el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ente rector del servicio de agua en Costa Rica, indica: Según los acuerdos del taller sobre procedimientos conjuntos A y A – INVU - MEIC, me permito reiterar, que los proyectos de urbanización, desarrollo, lotificaciones, condominios e infraestructuras que tengan que ver con las ASADAS, deben contar previamente con la autorización del A y A mediante la dirección de Acueductos Rurales (DAR), según lo establece el reglamento para las ASADAS, publicado en la Gaceta N° 150 del 5 de agosto del 2005 en sus artículos 21 inciso 15-19. (DAR-1679-2007).

Lo anterior es solo para las ASADAS, no aplica para los Acueductos Municipales.

Para efectos de ampliar la disponibilidad ya dada por este departamento el pasado 28 de mayo del 2020, indicamos:

- 1) Capacidad de conducción actual 88 litros por segundo, conducción actual 38 litros por segundo.
- 2) Capacidad de almacenaje 300 metros cúbicos.
- 3) Presión en el sector específico 45 psi.
- 4) También es importante mencionar que mediante licitación pública 2015 LP000001-01 se adjudicó a INTEC INTERNACIONAL las mejoras del Acueducto Municipal por un monto de $\text{¢}606.427.298,00$ millones de colones, de esta forma garantizando el servicio de agua potable para la población del Acueducto Municipal, dichas obras ya fueron construidas.

Se extiende la presente solicitud del interesado al ser las 16:00 horas del día 16 de setiembre del año dos mil *veintiuno*.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente:

Jorge Mike Zamora López
Acueducto Municipal

Cc/ Archivo